

SOCIETATEA TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L.

Sediul social în Mun. Constanța, Str. Badea Cârțan, Nr. 14A, 900507

J13/418/2021, CUI:R043709449

Tel: 0341.461.234;

Fax: 0241.616.937;

e-mail: office@termoficare-constanta.ro

website: www.termoficare-constanta.ro



Membreu COGEN România



DIRECȚIA COMERCIALĂ

SERVICIU JURIDIC, RECUPERARE DEBITE ȘI ACHIZIȚII

COMPARTIMENT PLANIFICARE ACHIZIȚII ȘI APROVIZIONARE

Nr. 435 / 15.01.2026

SOLICITARE OFERTĂ DE PREȚ

Termoficare Constanța S.R.L., în calitate de entitate contractantă, în conformitate cu art.12, alin. 4) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare și ale capitolului III, Secțiunea 1 din H.G. nr. 394/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului cadru cu modificările și completările ulterioare, dorește să achiziționeze prin achiziție directă **Teavă preizolată și accesorii**.

În oferta dumneavoastră, vă rugăm să ne prezentați:

- prețul unitar și valoarea totală să fie exprimate în lei fără TVA;
- condiții de garanție a produselor, perioada de garanție acordată;
- condiții de transport: prețul transportului va fi inclus în prețul produsului oferat, acesta fiind asigurat de furnizor;
- termenul de livrare al produselor;
- **fișele tehnice ale produselor;**
- perioada de valabilitate a ofertei;
- termenul de plată a facturilor (entitatea contractantă agreează ca termen de plată a facturilor 30 zile de la primirea facturii de la furnizor);
- alte facilități pe care le puteți acorda (promoții, discount-uri, etc)
- menționați dacă sunteți înregistrați în SICAP, respectiv Catalogul Electronic de produse/ servicii/ lucrări, pentru a putea achiziționa produsele prin intermediul acestui catalog.

Atașat vă transmitem caietul de sarcini în vederea analizării de către dumneavoastră, completării fiecărei rubrici și însușirii acestuia în totalitate. Caietul de sarcini astfel completat din care să rezulte că îndepliniți cerințele impuse va fi anexat la ofertă, în caz contrar oferta dumneavoastră va fi considerată neconformă și nu va fi luată în considerare.

Vă rugăm să transmiteți până la data de 21.01.2026, ora 16:00, oferta dumneavoastră de preț, la Fax. nr: +40241 616937, +40341 461234, pe adresa de e-mail: office@termoficare-constanta.ro (oferta trebuie să fie semnată, eventual ștampilată și scanată) sau la sediul societății, situat pe Str. Badea Cârțan, Nr. 14A, în atenția Compartimentului Planificare Achizitii și Aprovizionare.

Persoana de contact: dna. Sevinci Sali, telefon: 0799 / 401.562.

Director General,
Teodor Popa

Șef Serviciu JRDA,
Elena Filipescu

Director Comercial,
George Lăzărescu

Responsabil Compartiment PAA,
Sevinci Sali

Întocmit,
Ref. de Spec. Mirela Puiu
Responsabil pentru corectitudinea informației

SOCIETATEA TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L.

Sediul social în Mun. Constanța, Str. Badea Cârțan, Nr. 14A, 900507

J13/418/2021, CUI:R043709449

Tel: 0341.461.234;

Fax: 0241.616.937;

e-mail:office@termoficare-constanta.ro

website:www.termoficare-constanta.ro



Vottru COGEN România

**CAIET DE SARCINI****ȚEAVA DIN OTEL PENTRU SISTEMUL DE TERMOFICARE (PENTRU REȚEAUA DE TRANSPORT) PRODUSĂ ÎN ANUL 2025****1. Obiectul caietului de sarcini**

Caietul de sarcini stabilește cantitățile, condițiile tehnice și de calitate aferente achiziției de **Conducte preizolate țeavă din oțel fără sudură, material P235GH conform SR EN 10216-2:2024 - Țevi de oțel fără sudură, utilizate la presiune pentru sistemul de transport a energiei termice și componente ale sistemului de conducte preizolate.**

Ofertantul are obligația de a prezenta propunerea tehnică astfel încât să se asigure posibilitatea verificării corespondenței propunerii tehnice cu cerințele prevăzute în specificațiile tehnice din Caietul de sarcini. Astfel, **propunerea tehnică va conține un comentariu**, articol cu articol, al cerințelor respective, prin care să se demonstreze corespondența propunerii tehnice cu prevederile respective.

Ofertantul va răspunde în mod obligatoriu la toate punctele din specificațiile tehnice.

Nr.crt.	CERINTE MINIME SOLICITATE	CONFORMITATE <i>Confirmați fiecare caracteristică cerută în specificațiile tehnice (prin „DA” sau „NU” inclusiv cu un comentariu)</i>
	CAPITOLUL 1 – Se solicită următoarele produse:	
1A	Produsul solicitat : Conducte preizolate țeavă din oțel fără sudură, material P235GH conform SR EN 10216-2:2024 - Țevi de oțel fără sudură utilizate la presiune. Condiții tehnice de livrare. Partea 2: Țevi de oțel nealiat și aliat, cu caracteristici specificate la temperatură ridicată, dimensiuni conform SR ENV 10220:2003 – „Țevi din oțel cu capete netede, sudate și fără sudură. Tabele generale de dimensiuni și mase liniare”, cu certificat de inspecție tip 3.1. în conformitate cu SR EN 10204:2005 – „Produse metalice, Tipuri de documente de inspecție”; produsă în anul 2025 Elementele preizolate au următoarele dimensiuni: Dn 125 (Ø 139,7x6,3 mm) Dmanta =225 mm	
2	Cod CPV: 44160000-9	
3	Norme de fabricație: SR EN 10216 – 2 :2024	
4	Marca de otel - P235GH conform SR EN 10216 – 2:2024, protejată la exterior cu manta de PEHD ;	
5	Lungimea de livrare: 12 m.	
6	Țeava sanfrenată	
7	- certificat de inspecție tip 3.1, conform SR EN 10204:2005	
8	Conductele din otel împreună cu mantaua exterioara din PEHD și izolatia termica din spuma poliuretantica formeaza un sistem legat , conform SR EN 253/2020	
9	Conductele și elementele de conductă din otel preizolate trebuie sa	

Nr.crt.	CERINTE MINIME SOLICITATE	CONFORMITATE <i>Confirmați fiecare caracteristică cerută în specificațiile tehnice (prin „DA” sau „NU” inclusiv cu un comentariu)</i>
	asigure transportul agentului termic la următorii parametri maximi: P = 25 bar; T= 150 ° C	
10	Conductele și elementele de conductă din oțel preizolate în sistem legat trebuie să fie prevăzute cu doi conductori care să asigure semnalizarea depistării și monitorizarea avariilor cât și gestiunea centralizată, în varianta compactă (prin monitorizare din centrală)	
11	Conductori nichel -crom NiCr (pt sistem Brandes)	
12	Capetele conductelor vor fi tăiate perpendicular pe axa țevii, șanfronate și pregătite pentru sudură	
13	Conductibilitatea termică maximă a spumei PUR la 50° C să fie de 0,027 W/mK	
14	Spuma PUR să prezinte un sistem celular închis de min 88 %	
15	- densitatea medie a spumei PUR trebuie să fie de 80 kg/m ³ · (spuma PUR să aibă o densitate brută de minim 60 kg/m ³ în miez și totală de 80 kg/m ³ , conf. CS)	
16	- rezistența spumei PUR la compresiune să fie de 0,30 Mpa	
17	Mantaua se confecționează din tuburi PEHD extrudate conform SR EN 253:2020,cu prelucrarea suprafețelor interioare, realizată pentru mărirea rugozității prin efectul Corona pentru asigurarea adeziunii ridicate a spumei cu mantaua.	
18	Conductele cu Dn ≤ 200 mm vor fi prevăzute cu barieră de difuzie a oxigenului în vederea împiedicării îmbătrânirii spumei	
19	Conformitatea cu standardele și normativele relevante : I9; I13; SR EN 253:2020;SR EN 448:2020;SR EN 488:2020;SR EN 489:2020; Norme Protecția muncii și PSI	
20	Furnizorul trebuie să aibă implementat certificat ISO 9001:2015	
21	Conductele și elementele de conductă să respecte Directiva Europeană 2014/68/UE	
22	Durata de garanție: 5 ani	
23	Pentru vicii ascunse garanția va fi conform legii, iar dacă nu există prevederi legale în acest sens garanția va fi de 30 de ani.	
24	Durata de viață :30 de ani.	
25	Continut de negru de fum 2,2-2,5 % la manta PEHD – rezistența la UV	
	CAPITOLUL 2 - Documentație	
1	Operatorul economic va prezenta la oferta tehnică - Declarația de conformitate sau Acordul tehnic al produselor, valabil la data depunerii ofertelor	
2	- Certificatul Sistemului de Management de Calitate SR EN ISO 9001/2008, sau similar	
3.	- Certificat de inspecție conform SR EN 10204:2005 tip 3.1/tip 2.2	
4	- Certificat de conformitate cu Directiva europeană a echipamentelor sub presiune 2014/68/UE	
	CAPITOLUL 3 - Controlul calității:	
1	Controlul se efectuează pe toată cantitatea de țevă din fiecare pachet.	
2	Pachetul va conține produse de același tip și aceeași dimensiune.	
3	Eșantioane din fiecare pachet se vor verifica din punct de vedere al caracteristicilor tehnice prevăzute mai sus	

Nr.crt.	CERINTE MINIME SOLICITATE	CONFORMITATE <i>Confirmați fiecare caracteristică cerută în specificațiile tehnice (prin „DA” sau „NU” inclusiv cu un comentariu)</i>
4	Nerespectarea condițiilor impuse va duce la respingerea produselor.	
	CAPITOLUL 4. - Condiții de livrare:	
1	Termenul de livrare pe tranșe va fi de maxim 15 zile calendaristice de la data transmiterii comenzii pentru fiecare tranșă.	
2	Livrarea se va face la sediul autorității contractante, din Constanța, Str. Interioară, Nr. 4, toate costurile aferente, inclusiv transportul vor fi incluse în ofertă .	
3	Livrarea se va efectua pachetizat în conformitate cu modul de ambalare a producătorului de țevă, cu marcarea și etichetarea de la producător.	
4	Greutatea maximă a legăturilor: conform procedura producător.	
5	Se vor livra doar țevi produse în anul 2025.	
6	Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile privind condițiile de recepție a produselor.	
	CAPITOLUL 5. -Documentele însoțitoare la livrare :	
1	Avizul de însoțire a mărfii , în original;	
2	Buletin de analiză chimică, pe sarjă, în original sau copie	
3	Buletin de încercări mecanice,pe sarjă, în original sau copie	
4	Declarație de conformitate, în original sau copie	
5	Certificat de calitate producător, în original sau copie	
6	Certificat de garanție, în original de la furnizor;	
7	Certificat de inspecție pe sarjă conform normă SR EN 10204, corespunzător mărfii livrate, în original sau copie	
8	Certificatul de inspecție va fi însoțit de buletine de analiză aferente șarjei de țevă.	
9	Lipsa oricărui din aceste documente la livrarea produsului va conduce la refuzarea mărfii, fără obligații financiare din partea achizitorului.	
	CAPITOLUL 6. - Limba de redactare:	
1	Toate documentele cuprinse în ofertă, precum și cele ce vor însoți produsele vor fi prezentate în limba română .	
	CAPITOLUL 7. -Marcarea și ambalarea:	
1	Marcarea se face conform norma de fabricație a producătorului, care va fi anexată la propunerea tehnică și pusă la dispoziția achizitorului. Fiecare legătură de țevi trebuie să fie inscripționată astfel încât să fie identificate caracteristicile și proveniența țevii livrate, cu următoarele specificații:	
2	- numele sau marca producătorului,	
3	- specificarea datei de fabricație,	
4	- numărul standardului european și simbolul mărcii de oțel	
5	- numărul șarjei	
6	- clasa de execuție	
7	- un număr de identificare: numărul comenzii sau articolul, care să permită corelarea produsului sau unității de livrare cu documentele corespunzătoare,	
8	- semnul de control tehnic al calității (C.T.C.),	

Nr.crt.	CERINTE MINIME SOLICITATE	CONFORMITATE <i>Confirmați fiecare caracteristică cerută în specificațiile tehnice (prin „DA” sau „NU” inclusiv cu un comentariu)</i>
9	- numărul lotului .	
	CAPITOLUL 8 .-Ambalarea	
1	Ambalarea produselor se va realiza astfel încât pe durata transportului, manipulării și a depozitării să fie evitate deteriorarea țevilor cât și accidentarea manipulatorilor.	
2	Fiecare pachet de țeavă să fie mai mic de 5 tone pentru a putea fi descărcat în depozit.	
	CAPITOLUL 9.-Receptia produselor	
1	Nu se admit la receptie conducte preizolate deteriorate, deformate în urma transportului, a manipulării sau a altor cauze.	
2	Receptia produselor se va face la sediul autorității contractante din Constanța, Str. Interioară, Nr.4, în conformitate cu prevederile legale în vigoare	
	CAPITOLUL 10.- Termen de garanție:	
1	Termenul de garanție: minim 5 ani	
2	Durata de viață: minim 30 ani.	
3	Plata se va face în lei, în termen de 30 de zile de la recepția produsului, cu ordin de plată la scadența specificată anterior.	
	COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE CONDUCTE PREIZOLATE	
1 B	Produsul solicitat : Manșoane termocontractabile conform standard SR EN 489-1:2020, din polietilenă de tip termocontractabil, pentru conducte preizolate Dn 125 (Ø 139,7x6,3 mm) Dmanta =225 mm	
	Nu se acceptă Mșoane cu sudură longitudinală	

LISTA DE CANTITĂȚI

Nr. Crt.	Denumire material / norma fabricatie/ marca oțel	Diametrul nominal Dn (mm)	Grosime (mm)	Cantitate necesară (ml)
	TEAVA PENTRU SISTEMUL DE TRANSPORT A ENERGIEI TERMICE			
	Conducte preizolate țeavă din oțel fără sudură, material P235GH conform SR EN 10216-2:2024 - Țevi de oțel fără sudură utilizate la presiune. Condiții tehnice de livrare. Partea 2: Țevi de oțel nealiat și aliat, cu caracteristici specificate la temperatură ridicată, dimensiuni conform SR ENV 10220:2003 – „Țevi din oțel cu capete netede, sudate și fără sudură. Tabele generale de dimensiuni și mase liniare”, cu certificat de inspecție tip 3.1. în conformitate cu SR EN 10204:2005 – „Produse metalice, Tipuri de documente de inspecție”; produsă în anul 2025 Elementele preizolate au următoarele dimensiuni: Dn 125 (Ø 139,7x6,3 mm) Dmanta =225 mm	125	6,3	120
	Manșon termocontractabil conform standard SR EN 489-1:2020 din polietilenă de tip termocontractabil pentru izolări locale conductă preizolată cu următoarele dimensiuni: Dn 125 (Ø 139,7x6,3 mm) Dmanta =225 mm			20 buc